Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий: КНМ №39220061000200923142 от 01.04.2022

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий: https://private.proverki.gov.ru/private/knm/10995268

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ

МЧС РОССИИ
Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Калининградской области
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
по городскому округу «Город Калининград»

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

Предписание об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности № 227/1

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия, вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

Вручается: **Муниципальному автономному дошкольному образовательному учреждению города Калининграда детский сад № 36 ИНН 3906068243, юридический адрес: 236040, Калининградская область, г. Калининград, ул. Ракитная, 1**

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнении решения о проведении выездной проверки от 01.04.2022 №227, учётный номер проверки 39220061000200923142.

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки)

В период с 04.04.2022 по 12.04.2022,

Гаврилиной Дарьей Геннадьевной – начальником отделения отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу «Город Калининград» управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Калининградской области – государственным инспектором городского округа «Город Калининград» по пожарному надзору,

Ивановым Александром Юрьевичем – заместителем начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу «Город Калининград» управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Калининградской области – заместителем главного государственного инспектора городского округа «Город Калининград» по пожарному надзору,

проведена плановая выездная проверка здания и территории детского сада, расположенного по адресу: 236006, Калининградская обл., г. Калининград, ул. Ракитная, д. 1

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица:
Комарова Светлана Александровна – заведующий МАДОУ г. Калининграда детский сад №36

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надворном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности,	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской	Срок устранения	Отметка о выполнении

	с указанием конкретного места выявленного нарушения	Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	нарушения обязательных требований пожарной безопасности	
1	2	3	4	5
1.	Инструкция о мерах пожарной безопасности не соответствует требованиям, установленным разделом XVIII	п. 2 Правил противопожарного режима в РФ (утверждены Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479) (далее – ППР в РФ);	До 01.03.2023	
2.	Проведены изменения, связанные с устройством систем противопожарной защиты, без разработки проектной документации, выполненной в соответствии с действующими на момент таких изменений нормативными документами по пожарной безопасности	п. 16 пп. «о» ППР в РФ, ст. 83 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 №123-ФЗ. (далее – ФЗ-123).	До 01.03.2023	
3.	Отсутствует техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем	п. 54 ППР в РФ	До 01.03.2023	
4.	На путях эвакуации (помещение №21, в соответствии с планом 2-го этажа), применен материал (линолеум) для отделки пола с неустановленным классом опасности (не представлены документы, содержащие информацию о показателях пожарной опасности не выше требуемых)	ст. 134, ч.6 ФЗ - 123	До 01.03.2023	
5.	В помещениях здания применено покрытие пола с неустановленным классом опасности (не представлены документы, содержащие информацию	ст. 134, ч.6, ч.6 ФЗ - 123	До 01.03.2023	

	о показателях пожарной опасности не выше требуемых) - помещения №№22, 17, 10, 7, 38, 37, 39, в соответствии с планом 1-го этажа; помещения №№16, 13, 12, 10, 7, 6, 24, 26, 25, в соответствии с планом 2-го этажа			
6.	В помещениях методического кабинета для отделки пола, стен и потолка применены материалы с неустановленным классом пожарной опасности (2 этаж)	ст. 134, ч.6 ФЗ - 123	До 01.03.2023	
7.	В помещении музыкального (спортивного) зала применено покрытие пола с неустановленным классом опасности (не представлены документы, содержащие информацию о показателях пожарной опасности не выше требуемых)	ст. 134, ч. 7ФЗ - 123	До 01.03.2023	
8.	Перед наружными дверьми (эвакуационными выходами) групповых ячеек отсутствуют горизонтальные входные площадки с глубиной не менее 1,5 ширины полотна наружной двери (помещения №№22, 38, в соотв. с планом 1 этажа)	ст.53 ФЗ - 123	До 01.03.2023	
9.	Отсутствуют ручные электрические фонари и средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 на каждого дежурного	п. 30 ППР в РФ	До 01.03.2023	
10.	На пути эвакуации у дверного проёма (из помещения спальни в помещение игровой (группа «Кораблик»)) размещена кровать	п. 16 «ж» ППР в РФ	До 01.03.2023	

11.	Эвакуационный выход из помещения №1 в соответствии с планом 1-го этажа загромождён металлическим шкафом	п. 16 «ж» ППР в РФ	До 01.03.2023	
12.	Не представлен расчёт категорий по взрывопожарной и пожарной опасности помещений складского назначения (архив, кладовая). На дверях указанных помещений не обеспечено обозначение их категорий.	п. 20 ППР в РФ; ч. 3 ст. 4 ФЗ - 123; п. 5.1.2 СП 4.13130.2013	До 01.03.2023	
13.	Часть огнетушителей расположены в недоступных местах, без специальных подставок	п. 409 ППР в РФ	До 01.03.2023	
14.	Расстояние от потолка до верхней части речевого оповещателя составляет менее 150 мм. (группа «Простоквашино»)	ч. 3 ст. 4 ФЗ - 123; п.4.4 СП 3.13130.2009	До 01.03.2023	
15.	На окне в помещении пищеблока установлена глухая решетка	п. 16 «г» ППР в РФ	До 01.03.2023	
16.	Осуществляется хранение инвентаря, тары и отделочных материалов в подвальном помещении.	п. 16 «а» ППР в РФ;	До 01.03.2023	
17.	На территории детского сада отсутствуют указатели направления движения к источникам противопожарного водоснабжения со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения	п. 48 ППР в РФ	До 01.03.2023	
18.	Кабельные линии и электропроводка систем противопожарной защиты, систем обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией	ч. 3 ст. 4, ч. 2 ст. 82 ФЗ - 123; п. 54 ППР в РФ; п. 6.4 СП 6.13130 табл. 2 ГОСТ Р 31565-2012	До 01.03.2023	

	людей при пожаре не обеспечивают работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения их функций и эвакуации людей в безопасную зону (должен быть кабель – нг (AF/R)-LSLTx)			
19.	Ручной пожарный извещатель в помещении раздевалки музыкального (спортивного) зала установлен на расстоянии менее 0,75 м. от шкафов, в месте недоступном для включения при возникновении пожара	ч.9 ст. 83 ФЗ - 123 п. 6.6.27 СП. 484.1311500.2020;	До 01.03.2023	
20.	Подсобное помещение в музыкальном (спортивном) зале не оборудовано автоматической пожарной сигнализацией	ч.1, ч.2 ст. 54 ФЗ - 123; п. 4.8 СП 486.1311500.2020	До 01.03.2023	
21.	Приёмно-контрольный прибор автоматической пожарной сигнализации установлен в месте (общем коридоре) не обеспечивающим только доступ уровня 2 (для лиц, ответственных за пожарную безопасность объекта, т.е. лиц, уполномоченных на принятие решений по изменению режимов и состояний работы технических средств) и доступа уровня 3 (для лиц, осуществляющих техническое обслуживание и наладку СПА объекта)	п. 54 ППР в РФ; п. 3 ст. 4 ФЗ-123, п. 5.12 СП. 484.1311500.2020;	До 01.03.2023	
22.	В помещениях медицинского блока, кабинете заведующего, кабинете ИЗО установлены по одному точечному дымовому и тепловому пожарному	п. 1 ст. 6 ФЗ - 123 п. 1 ст. 54 ФЗ - 123 п. 6.2.6, п. 6.6.1 СП. 484.1311500.2020	До 01.03.2023	

	извещателю (при необходимых двух тепловых).			
23.	Ширина маршей лестниц в здании, предназначенных для эвакуации людей составляет менее 1,35 м., а именно: 1,05 м.	п. 33 ППР в РФ п. 4.4.1 СП 1.13130.2009	До 01.03.2023	
24.	Ширина эвакуационных выходов из помещений, при числе эвакуирующихся более 15 чел. составляет менее 1,2 м., а именно: 0,85 м. – помещение №19, в соответствии с планом 1-го этажа; 0,84 м. – помещение №12, в соответствии с планом 1-го этажа; 0,78 м. – помещение №10, №6, в соответствии с планом 1-го этажа; 0,73 м., 0,81 м. – помещение №11, в соответствии с планом 1-го этажа; 0,75 м. – помещение №33, в соответствии с планом 1-го этажа; 0,85 м., 0,78 м. – помещение №36, в соответствии с планом 1-го этажа; 0,84 м. – помещение №42, в соответствии с планом 1-го этажа; 0,79 м., 0,78 м., 0,70 м. – помещение №11, в соответствии с планом 2-го этажа; 0,71 м., 0,79 м., – помещение №1, в соответствии с планом 2-го этажа; 0,79 м.,– помещение №6, в соответствии с планом 2-го этажа; 0,77 м.– помещение №21, в соответствии с планом 2-го этажа	п. 33 п. 33 ППР в РФ п. 5.2.14 СП 1.13130.2009	До 01.03.2023	
25.	Ширина двери эвакуационного выхода в свету, составляет менее 0,8 м., а именно: 0,71 м.,– помещение №2, в	п. 33 ППР в РФ п. 4.2.5. СП 1.13130.2009	До 01.03.2023	

	соответствии с планом 2-го этажа.			

(указывается выявленные нарушения обязательных требований)

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Предписание для исполнения получил:
Комарова Светлана Александровна – заведующий МАДОУ г. Калининграда детский сад №36

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя)) (подпись)

12.04.2022

Гаврилина Дарья Геннадьевна – начальник отделения отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу «Город Калининград» управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Калининградской области – государственный инспектор городского округа «Город Калининград» по пожарному надзору

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора) (подпись)

12.04.2022

Иванов Александр Юрьевич – заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу «Город Калининград» управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Калининградской области – заместитель главного государственного инспектора городского округа «Город Калининград» по пожарному надзору

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора) (подпись)

12.04.2022